

パイプシャフト専用継手

P · S · F · J

パイプ

シャフト

フレキ

ジョイント

FJ-27 / F-29

**専用つば出し
工具不要**

分解した状態

フレキシジョイント
本体

ナット

割リング

**億
万
長
者**

パイプシャフトで

**メッキなし
だから安い！**

**フレキの長さ
調節自由自在**



安心

18.0Mpa の破壊試験。
10 万回のウォーターハンマー試験を
クリアした安全性に優れた製品です。

低コスト

パイプシャフト用に特化することで
不要な機能を削除。
魅力ある価格を実現しました。

施工性

専用のツバ出し工具不要で、確実な
ツバ出しが可能です。また、専用の
5mフレキ (F-29) は施工現場で自
由な長さに切断して使用可能です。

施工する度にコストカット！ 施工手順



1

フレキ管をフレキカッターで
まっすぐに切断します。※A

2

フレキ管にナットを通します。

3

Point
先端
ひと山

フレキ管の先端ひと山分が出る場所に
割リングを取付けます。

4

Point
要チェック
Oリング
パッキン

フレキシジョイント本体を、主配管側の
メスネジに確実に取付けます。※B

5

割リングを、フレキシジョイント本体で
固定します。

6

主配管側をスパナで固定し、ナットがフレキ
ジョイント本体に接するまで締め付けます。

7

Point
隙間なく
締め付け

ナットとフレキシジョイント本体が確実に隙間
なく固定されたことを確認し施工完了です。

注意※A

① 切断面が真円に近いか確認してください。
② 切断面にめくれ・へこみ・欠損・扁平・山つ
ぶれ等の変形がある際は、フレキ管の切断を
やり直してください。

注意※B

① 主配管側に本体を取り付ける際は、シール
テープなどのシール材を使用してください。
② Oリングとパッキンが脱落していないことを
確認した上で手順5に進んでください。

PSF J (パイプシャフトフレキシジョイント) 製品仕様

製品番号	FJ-27
希望小売価格	¥1,560
サイズ	直径 35× 長さ 37mm
重量	120 g
対応フレキ呼び径	20
オスネジ	R3/4 ※コア対応継手
材質	本体：CAC406C 割リング：C3604
流体	水 (0℃ - 95℃)
水圧	1.75Mpa
推奨締付トルク	30 N・m
入数	50
JANCODE	4562499671377



長ければいいわけじゃない！

5m

PSF J 専用 5mm 保温巻フレキ製品仕様

製品番号	F-29
希望小売価格	¥13,000
サイズ (呼び径)	20
長さ	5m
材質	SUS316
保温材厚さ	5mm
保温材カラー	ブルー
入数	1
JANCODE	4562499671360



	FJ-27・F-29 共通	FJ-27	F-29
	※集合住宅・ホテル・ビルなどのパイプシャフト専用部材です。その他の用途にはご使用しないでください。 ※水圧試験の検査圧力は 1.75MPa 以下で行ってください。過大な圧力を加えますと、管に変形が生じ漏れの原因となります。 ※施工の際は指先など特に気を付けてください。 ※製品改良の為、予告なくデザイン・仕様を変更する場合があります。	※継手本体の所定の位置に、フレキパッキンと O リングがセットされていることを必ず確認してください。 ※ナットが本体に当たるまで締め付けてください。 ※ナット締付部の本体ネジ部には、シール剤やシールテープを使用しないでください。 ※本製品は F-29 (PS 用 5mm 保温巻フレキ) のみに対応しています。他社製品のフレキを使用した場合は製品補償の対象外となります。	※切断の際は、フレキカッター及び被覆カッターを用いてください。 ※最小曲げ半径 60mm を守って下さい。これより小さい半径で曲げると耐久性が低下して、漏れの原因になります。 ※同一箇所での繰返し曲げは 3 回以内にしてください。フレキ管が破損し、漏れの原因になります。 ※継手端部から 30mm 以内では曲げないでください。漏れの原因となります。 ※本製品は FJ-27 (パイプシャフトフレキシジョイント) のみに対応しています。他社製品の継手を使用した場合は製品補償の対象外となります。



ご質問・ご注文は、こちらまでお問合せください。

【本社】
TEL 072-962-3661
FAX 072-964-0227

【東京営業所】
TEL 03-6907-2010
FAX 03-6907-2011



オーミヤ 検索



〒578-0921 大阪府東大阪市水走 3-5-10



〒170-0011 東京都豊島区池袋本町 4-29-5

取扱店